

Tests de concentration du dioxyde de carbone dans les établissements du Centre de services scolaire des Hauts-Cantons

ÉCOLES PRIMAIRES

École	Type de ventilation	Nb de classes testées	Nb de lectures réalisées	Moins de 1000	Entre 1000 et 1500	Entre 1501 et 2000	Plus de 2001
Audet, d'	Naturel	4	12	5	7	0	0
Feuille-d'Or, de la	Naturel	6	18	13	5	0	0
Gendreau	Naturel	8	24	13	11	0	0
Ligugé	Naturel	2	6	4	2	0	0
Louis-Saint-Laurent	Naturel	9	27	19	6	2	0
Monseigneur-Durand	Naturel	4	12	12	0	0	0
Monts-Blancs, des	Naturel	4	12	11	1	0	0
Monts-et-Lacs, des	Naturel	4	12	11	1	0	0
Nantes, de	Naturel	3	9	8	1	0	0
Notre-Dame-de-Fatima (1)	Naturel	5	13	9	3	1	0
Notre-Dame-de-Lorette	Naturel	4	12	12	0	0	0
Notre-Dame-de-Toutes-Aides	Naturel	2	6	6	0	0	0
Notre-Dame-du-Paradis	Naturel	4	12	9	3	0	0
Notre-Dame-du-Sacré-Cœur	Naturel	10	30	29	1	0	0
Parchemin, côté collègue, du	Naturel	8	24	24	0	0	0
Parchemin, côté couvent, du	Naturel	7	21	19	2	0	0
Rose-des-Vents, de la	Naturel	4	12	12	0	0	0
Sacré-Cœur Coaticook	Naturel	7	21	14	6	1	0
Sacré-Cœur Mégantic (2)	Naturel	5	14	10	4	0	0
Saint-Camille	Naturel	9	27	21	5	1	0
Sainte-Cécile, de	Naturel	5	15	12	3	0	0
Sainte-Edwidge, de	Naturel	3	9	7	2	0	0
Saint-Luc	Naturel	5	15	8	7	0	0
Saint-Paul	Naturel	6	18	18	0	0	0
Saint-Pie-X	Naturel	2	6	3	2	1	0
Saint-Romain, de	Naturel	5	15	9	6	0	0
Sancta-Maria	Naturel	5	15	12	2	1	0
Sommets, des	Naturel	5	15	15	0	0	0
Trois-Cantons, des	Naturel	5	15	15	0	0	0
Voie-Lactée, de la	Naturel	7	21	20	1	0	0
<b>TOTAUX</b>		<b>157</b>	<b>468</b>	<b>380</b>	<b>81</b>	<b>7</b>	<b>0</b>

#### ÉCOLES SECONDAIRES

Écoles	Type de ventilation	Nb de classes testées	Nb de lectures réalisées	Moins de 1000	Entre 1000 et 1500	Entre 1501 et 2000	Plus de 2001
La Frontalière	Mécanique	7	21	21	0	0	0
Polyvalente Louis-Saint-Laurent	Mécanique	5	15	15	0	0	0
Polyvalente Montignac (1)	Mécanique	6	12	12	0	0	0
<b>TOTAUX</b>		<b>18</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Note : Mesures prises en décembre 2020 selon les directives du gouvernement en vigueur à ce moment.

#### CENTRES

Centre	Type de ventilation	Nb de classes testées	Nb de lectures réalisées	Moins de 1000	Entre 1000 et 1500	Entre 1501 et 2000	Plus de 2001
CFP de Coaticook - CRIFA	Mécanique	6	12	12	0	0	0
FGA de Coaticook (1)	Mécanique	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CFP Le Granit (2)	Mécanique	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CFP du Haut-Saint-François (3)	Mécanique	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
FGA de East Angus (3)	Mécanique	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Maison familiale rurale du Granit (4)	Naturel	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>TOTAUX</b>		<b>6</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### NOTES :

- 1 - Voir les résultats du CFP de Coaticook - CRIFA (même bâtiment)
- 2 - Voir les résultats de la Polyvalente Montignac (même bâtiment)
- 3 - Voir les résultats de la Polyvalente Louis-Saint-Laurent (même bâtiment)
- 4 - Voir les résultats de l'École de Saint-Romain (même bâtiment)

#### LÉGENDE :

CFP : Centre de formation professionnelle  
FGA : Formation générale des adultes